



CERT

DVGW Certificato di controllo di tipo

DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DW-8501CS0266

Numero di registrazione
Registriernummer

Campo d'applicazione <i>Anwendungsbereich</i>	Prodotto per la fornitura dell'acqua <i>Produkte der Wasserversorgung</i>
Titolare del certificato <i>Zertifikatinhaber</i>	APE Raccorderie S.r.l. Via Gozzano 8 Ponte Zanano, I-25068 Sarezzo (BS)
Distributore <i>Vertreiber</i>	APE Raccorderie S.r.l. Via Gozzano 8 Ponte Zanano, I-25068 Sarezzo (BS)
Tipo di prodotto <i>Produktart</i>	Sistemi di installazione e raccordi di sistema (PN 10) sistema di installazione per l'acqua potabile (8501)
Descrizione prodotto <i>Produktbezeichnung</i>	Sistema di installazione dell'acqua potabile consistente in raccordi di compressione realizzati in metallo (tipo M-MV) e tubi multistrato PE-Xb/Al/PE-Xb
Modello <i>Modell</i>	Serie 700F
Rapporti di controllo <i>Prüfberichte</i>	Test di controllo di laboratorio: 20200527 del 29.09.2021 (KIW) Test integrativo: 180200972-10 del 19.12.2019 (KIW) Test del tipo: 170300320-1 del 11.08.2017 (KIW) Linea guida UBA: KIWA-22-DW-10291 del 21.09.2022 (KIG)
Basi dell'analisi <i>Prüfgrundlagen</i>	DVGW W 534-(P) (01.07.2015) DVGW CERT ZP 8500 (01.01.2017) UBA metalli-BWGL (14.05.2020) UBA ELASTOM (16.03.2016) DVGW W 270 (01.11.2007)
Data di scadenza/file n. <i>Ablaufdatum / Aktenzeichen</i>	11.08.2027 / 22-0697-WNV

09.11.2022 LE A-1/2

[Signature]
Data, emesso da, foglio, responsabile dell'ente certificatore
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle



DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Tipo <i>Typ</i>	Dati tecnici <i>Technische Daten</i>	Osservazioni <i>Bemerkungen</i>
Serie 700F	Diametro nominale: 16,0 x 2,0 mm	
Serie 700F	Diametro nominale: 20,0 x 2,0 mm	
Serie 700F	Diametro nominale: 26,0 x 3,0 mm	
Serie 700F	Diametro nominale: 32 x 3,0 mm	

Componenti certificati
zertifizierte Bauteile/Werkstoffe

N. di registr. <i>Registr.-Nr.</i>	Componente <i>Bauteil (Produktart)</i>	Modello/Tipo <i>Modell/Typ</i>	Costruttore <i>Hersteller</i>
DW-5253BQ0461	Materiale di sigillatura per installazioni per acqua potabile	TIMO-70/TIMO-70	Tecnogomma International S.p.A.
DW-8231CN0175	Tubo PE-Xb/Al/PE-Xb, gruppo di fabbricazione 1	APE Multistrato/APE Multistrato	APE Raccorderie S.r.l.

Indicazioni di utilizzo/Osservazioni
Verwendungshinweise/Bemerkungen

da usare solo con raccordi: raccordi di compressione realizzati in metallo, tipo M-MV, APE Raccorderie S.r.l.